



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny**  
**Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu**  
**Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 49/ZP/2016  
DZP/ 311 /2016

Zgorzelec, dnia 02.12.2016r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### ZAPYTANIE NR 1

**Dotyczy: przetargu nieograniczonego na Remont i dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych pomieszczeń przeznaczonych na utworzenie Oddziału Dniennego Domu Opieki Medycznej w Zgorzelcu przy ul. Warszawskiej 30**

#### PYTANIE NR 1

Pytanie 1

Czy baterie umywalkowe są przedmiotem przetargu i należy uwzględnić w cenie ofertowej? Jeżeli tak to jakiego rodzaju są te baterie tzn. naścienne umywalkowe i zlewozmywakowe czy stojące baterie umywalkowe i zlewozmywakowe ?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż baterie umywalkowe są przedmiotem przetargu i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. Do wyceny należy przyjąć baterie stojące umywalkowe i zlewozmywakowe zgodne z zaproponowanymi umywalkami/zlewozmywakami.**

#### PYTANIE NR 2

Pytanie 2

Czy na pewno należy rozebrać ścianę konstrukcyjną nośną gr. 40cm w której znajdują się kanały wentylacyjne?

Jest to ściana na pierwszym I piętrze w pom. nr 3 wg. załączonych rysunków do przetargu.

**Odp. Zamawiający wymaga rozbiórki ściany nośnej w zakresie przedstawionym w dokumentacji SIWZ.**

#### PYTANIE NR 3

Pytanie 3

Czy należy ująć w cenie ofertowej wykonanie podciągu do zabezpieczenia ściany nośnej II piętra (pom. nr 3), jeżeli tak to proszę o parametry techniczne tegoż podciągu?

**Odp. Zamawiający wyjaśnia, iż projekt zakłada wykonanie podciągu do zabezpieczenia ściany nośnej II piętra o następujących parametrach technicznych tj.: 2xIPE 160.**

Biorąc pod uwagę powyższe odpowiedzi na pytania, Zamawiający – działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zmianami) - informuje, iż przesunął termin składania i otwarcia ofert następująco:

**NOWY TERMIN SKŁADANIA OFERT – do dnia 07.12.2016r. do godz. 12:00**

**NOWY TERMIN OTWARCIA OFERT – w dniu 07.12.2016r. o godz. 12:30**


Zmieniona SIWZ (w powyższym zakresie) oraz zmienione ogłoszenie zostaną zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego [www.spzoz.zgorzelec.pl](http://www.spzoz.zgorzelec.pl).

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail**  
**[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka  
e-Mail: [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)

*z up.*   
Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
WS-SPZOZ w Zgorzelcu  
Agnieszka Horodecka