



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny  
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu  
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**  
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec  
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448  
tel. 571 334 686 fax +48 75 77 50 173  
www.spzoz.zgorzelec.pl  
*Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”*

Numer sprawy 51/ZP/2016  
DZP/ 305 /2016

Zgorzelec, dnia 01.12.2016r.

## Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu

### ZAPYTANIE NR 1

#### **Dotyczy: przetargu nieograniczonego na remont pomieszczeń Zakładu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych im. dr. M. Marzyńskiego w Sieniawce z przeznaczeniem na Oddział Psychiatryczny oraz Oddział Psychiatryczny dla Dzieci**

W związku z zapytaniem od Wykonawców w sprawie w/w postępowania – Zamawiający działając w myśl art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. (Dz. U. z 2015r. Poz. 2164 ze zmianami) Zamawiający odpowiada na następujące pytania:

#### **PYTANIE NR 1**

1. Z uwagi na to iż postępowanie przetargowe zostanie rozstrzygnięte z końcem roku, gdzie większość firm przeprowadza inwentaryzacje i mogą pojawić się problemy z dostawą np. drzwi oraz okładzin ceramicznych w terminie umożliwiającym ukończenie robót zgodnie z zapisami SWIZ, to czy Zamawiający przewiduje wydłużenie ostatecznego terminu wykonania?

**Odp. Zamawiający nie przewiduje wydłużenia terminu wykonania zadania.**

#### **PYTANIE NR 2**

2. Proszę o sprecyzowanie materiału z jakiego maja być wykonane drzwi PPOŻ, czy ma być to stal czy aluminium?

**Odp. Drzwi ppoż. powinny być wykonane jako aluminiowe.**

#### **PYTANIE NR 3**

3. Czy projektowane oprawy oświetleniowe maja być podtynkowe czy natynkowe?

**Odp. Projektowane oprawy oświetleniowe powinny być natynkowe.**

#### **PYTANIE NR 4**

1. Czy zamawiający udostępni projekt branży instalacji wod.-kan i elektrycznej?, aby móc rzetelnie dokonać wyceny robót.

**Odp. Zamawiający nie posiada projektów branży elektrycznej i wod-kan.**

#### **PYTANIE NR 5**

2. Czy instalacja „powiadomiania” jest przedmiotem przetargu?

**Odp. Zakres przedmiotu zamówienia szczegółowo określa przedmiar robót.**

Kierownik Działu  
Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia  
WS-SPZOZ w Zgorzelcu  
*Agnieszka Horodecka*  
mgr Agnieszka Horodecka

Otrzymują:

- 1) Wykonawcy
- 2) strona internetowa
- 3) A/a

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA NA e-mail  
[zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)**

Sprawę prowadzi: Agnieszka Horodecka  
e-Mail: [zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl](mailto:zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl)