

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858**

Zaakceptowano przez członków
komisji przetargowej
dnia 2017-03-07

wyjaśnienia zostały umieszczone na stronie
internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl
dnia 2017-03-07



**Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia**
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel./fax: +48 75 77 22 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

Zgorzelec 2017-03-07

DZP/44/2017

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

dotyczy postępowania: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA – WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA - BUDYNKU
PRZYCHODNI W PIENSKU PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO 29

W związku z zapytaniami jednego z wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień i zmian treści siwz zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz.U. poz. 2164):

Zapytanie wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego

1. Czy drzwi aluminiowe mają być o odporności ogniowej EI?
2. Czy okna PCW mają być wyposażone w rolety antywłamaniowe?
3. Czy remont istniejących schodów wejściowych do budynku jest przedmiotem zamówienia?
4. Czy wykonanie instalacji PPOŻ w budynku jest przedmiotem przetargu?, jeśli tak to czy Zamawiający posiada projekt wykonawczy?
5. Proszę podać grubość styropianu dla izolacji termicznej posadzki (poz.nr.8 przedmiaru)
6. Czy remont schodów do piwnicy jest przedmiotem zamówienia
7. Czy przedmiar obejmuje roboty budowlane w pomieszczeniach piwnicy?
8. Czy zamawiający posiada jakiegokolwiek uzgodnienia z zarządcami sieci?

1. Drzwi aluminiowe nie posiadają klasy odporności ogniowej EI.
2. Okna PCV nie powinny posiadać rolet antywłamaniowych.
3. Remont istniejących schodów zewnętrznych nie jest przedmiotem zamówienia.
4. Wykonanie instalacji ppoż. nie jest przedmiotem przetargu.
5. Grubość styropianu posadzki należy przyjąć w taki sposób aby zagwarantowane było osiągnięcie parametrów określonych w PN.
6. Remont schodów do piwnicy nie jest przedmiotem zamówienia.
7. Przedmiar nie obejmuje robót budowlanych w pomieszczeniach piwnicy z wyjątkiem prac związanych z wykonaniem pomieszczenia kotłowni.
8. Zamawiający nie posiada uzgodnień z zarządcami sieci.

1. Czy w budynku znajdują się przyłącza: gazowe, wod-kan?, jeśli nie to wykonanie projektu i uzgodnień nie daje możliwości wykonania zadania w wyznaczonym przez Państwo terminie.

Budynek wyposażony jest w instalację wodno-kanalizacyjną. W budynku brak jest przyłącza gazowego.

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858

Według przedmiaru okno o wymiarach 85x150 – sztuk 2
Według dokumentacji projektowej 85x150 – sztuk 3

Według przedmiaru okno 110x185 – sztuk 6
Według dokumentacji projektowej 110x185 – sztuk 11

Według przedmiaru okno 212x174 – sztuk 2
Według dokumentacji projektowej 212x174 – sztuk 6

2. Czy powyższe okna mają posiadać

- Nawiewniki higrosterowane?
- Rolety elektryczne czy manualne?
- Kolor biały?
- Parapety białe PCV?

1. Należy przyjąć następujące ilości stolarki okiennej:

- 85/150 sztuk 2
- 110/185 sztuk 7
- 212/174 sztuk 2

2. Okna powinny być wyposażone w nawiewniki higrosterowane, bez rolet, kolor biały, parapety pcv białe,

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy oraz 12 a ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający nie przedłuży termin składania ofert.

Z poważaniem

SPECJALISTA
d/s zamówień publicznych
mgr Aneta Mrygoń

Starszy specjalista d/s
zamówień publicznych
Agata Gabrielska