

PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858

Zaakceptowano przez członków komisji przetargowej dnia 2017-03-09

wyjaśnienia zostały umieszczone na stronie internetowej www.spzoz.zgorzelec.pl dnia 2017-03-09



Wielospecjalistyczny Szpital - Samodzielny Publiczny
Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu
Dział Zamówień Publicznych i Zaopatrzenia
ul. Lubańska 11-12, 59-900 Zgorzelec
NIP: 615-17-06-942, REGON: 231161448
tel./fax: +48 75 77 22 858
www.spzoz.zgorzelec.pl
Misja Szpitala: „Bezpieczeństwo przez rozwój”

DZP/49/2017

Zgorzelec 2017-03-09

**UCZESTNICY POSTĘPOWANIA O
ZAMÓWIENIE PUBLICZNE**

dotyczy postępowania: KOMPLEKSOWA TERMOMODERNIZACJA – WRAZ Z WYMIANĄ ŹRÓDŁA CIEPŁA - BUDYNKU PRZYCHODNI W PIEŃSKU PRZY ULICY ŚWIERCZEWSKIEGO 29

W związku z zapytaniami jednego z wykonawców dotyczącymi przedmiotowego postępowania, przedstawiam Państwu treść zapytań oraz udzielam następujących wyjaśnień i zmian treści siwz zgodnie z art. 38 ust 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., Dz.U. poz. 2164):

Zapytanie wykonawcy i odpowiedzi zamawiającego

Pytanie 1: Ile należy przyjąć przebić w ścianach z cegieł?

W poz. 1 przedmiaru przebicia w ścianach o wymiarach jest:

- 1,10 x 1,85 – 3 szt. , a według rys 3.1 parter załączonego do przetargu i wizji lokalnej powinno być 5 szt.,
- 0,85 x 1,5 – 2 szt., a według rys 3.1 parter załączonego do przetargu i wizji lokalnej powinno być 3 szt.,

Pytanie 2: W nawiązaniu do pytania nr 1, ile okien i o jakich wymiarach jest przedmiotem przetargu?

Pytanie 3: Czy należy przyjąć montaż nadproży w miejscach wykonywanych przebić?

W przedmiarze brak jest pozycji montaż nadproży.

1. Należy przyjąć następującą ilość przebić:

- 1,10x1,85, sztuk 7
- 0,85x1,5 sztuk 3

2. Przedmiotem zamówienia są okna:

- 85/150 sztuk 2
- 110/185 sztuk 7
- 212/174 sztuk 2

3. Tak. W miejscach wykonywanych przebić należy przyjąć montaż nadproży.

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858**

Pytanie 4: Czy należy przyjąć parapety zewnętrzne i wewnętrzne.
W przedmiarze brak jest pozycji montaż parapetów zewnętrznych i wewnętrznych..

Pytanie 5: Ile należy przyjąć ościeżnic i skrzydeł drzwiowych?

Według przedmiaru w poz. nr 25 montaż ościeżnic jest 37 szt., a w poz. nr 26,27,28 montaż skrzydeł drzwiowych jest 34 szt. natomiast według załączonego rys. nr 3.1 powinno być;

- skrzydło ZK80 – 3 szt. wg przedmiaru, wg rysunku 5 szt.,
- skrzydło ZK90 – 29 szt. wg przedmiaru, wg rysunku 32 szt.,
- skrzydło ZK100 – 2 szt. wg przedmiaru, wg rysunku 3 szt.,
- skrzydło ZK120 – 0 szt. wg przedmiaru, wg rysunku 1 szt.,

Pytanie 6: Czy przedmiotem przetargu jest 1 czy 2 szt. drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych 120+40/200?

Według przedmiaru w poz. nr 3 drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe 120+40/200 jest 1 szt., natomiast według rys. nr 3.1 mamy takie same drzwi w przedsionku.

Pytanie 7: Czy przedmiotem przetargu jest rozbiórka ścian murowanych na zaprawie cem-wap., jeśli tak to w jakich ilościach?

Podczas wizji lokalnej w budynku stwierdzono istniejące ścianki działowe, które trzeba będzie częściowo wyburzyć aby dostosować do projektowanego układu pomieszczeń wg rys. nr 3.1. W przedmiarze brak pozycji rozbiórka ścian.

Pytanie 8: Czy przedmiotem przetargu jest skucie istniejących płytek ze ścian, jeśli tak to w jakich ilościach?

Podczas wizji lokalnej w budynku stwierdzono w pomieszczeniach sanitarnych istniejące płytki na ścianach na pełną wysokość. W przedmiarze brak pozycji skucie płytek ze ścian.

Pytanie 9: Czy przedmiotem przetargu jest demontaż istniejących ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, jeśli tak to w jakich ilościach?

Podczas wizji lokalnej w budynku stwierdzono istniejące ościeżnice i skrzydła drzwiowe. W przedmiarze brak pozycji demontaż ościeżnic i skrzydeł drzwiowych.

Pytanie 10: Czy przedmiotem przetargu jest wykonanie przyłącza gazowego?

4. Tak. Należy przyjąć wykonanie parapetów wewnętrznych i zewnętrznych.

5. Należy przyjąć następujące ilości ościeżnic i stolarki drzwiowej;

- ZK80 sztuk 5
- ZK 90 sztuk 32
- ZK 100 sztuk 4
- ZK 120 sztuk 0.

6. Przedmiotem zamówienia jest:

- drzwi aluminiowe 120+40/200 sztuk 1
- drzwi aluminiowe 120/200 sztuk 1

**PROSZĘ O POTWIERDZENIE OTRZYMANIA NINIEJSZEGO PISMA
e-mailem - zam.publ@spzoz.zgorzelec.pl lub faxem - 75 77 22 858**

7. Tak. Przedmiotem zamówienia jest rozbiórka ścian murowanych. Należy przyjąć 22,0 m3.
8. Tak. Przedmiotem zamówienia jest skucie płytek ze ścian. Należy przyjąć 115,0 m2.
9. Tak. Przedmiotem zamówienia jest demontaż istniejących ościeżnic i skrzydeł drzwiowych. Należy przyjąć 21 szt.
10. Tak. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przyłącza gazowego zasilającego piec gazowy.

Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. *Jak Zamawiający przewiduje rozwiązać kwestię wentylacji pomieszczeń? Sposób grawitacyjny nie zapewni wymaganej przepisami krotności wymiany powietrza - czy w związku z tym przewidują Państwo wentylację mechaniczną? Czy istnieje możliwość przeprowadzenia przewodów przez kondygnację powyżej?*
 2. *2. Czy obszar miasta, w którym zlokalizowany jest budynek, podlega ochronie Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków?*
 3. *3. SIWZ nie przewiduje termomodernizacji elewacji. Planowany zakres realizowanych instalacji ogrzewczych w budynku wymusza konieczność zastosowania kotła o mocy powyżej 60 kW. Takie urządzenie determinuje lokalizację kotłowni w obrębie kondygnacji nadziemnej - Państwa koncepcja nie uwzględniła jednak tej okoliczności. Proszę o wyjaśnienie gdzie w takim razie zlokalizować kotłownię?*
 4. *4. W jaki sposób przewidujecie Państwo doświetlenie światłem naturalnym pomieszczenia nr 15 (Rejestracja)?*
1. Zamawiający nie przewiduje wykonania wentylacji mechanicznej. Brak jest możliwości przeprowadzenia przewodów przez kondygnację powyżej.
 2. Tak. Obszar miasta, w którym zlokalizowany jest budynek podlega ochronie konserwatorskiej.
 3. Zamawiający przyjął lokalizację kotłowni w piwnicy. W razie konieczności lokalizacji kotłowni na parterze Zamawiający dokona niezbędnych zmian w koncepcji zagospodarowania pomieszczeń.
 4. Pomieszczenie rejestracji nie będzie stanowić miejsca stałej pracy.

Na podstawie art. 38 ust 6 ustawy oraz 12 a ust 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia **2017-03-15**.

Z poważaniem

SPECJALISTA
d/s zamówień publicznych
mgr Aneta Mrzygón

Starszy specjalista d/s
zamówień publicznych
Agata Gabrielska